



Energiepass


auf Basis des gemessenen Verbrauchs

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Nichtwohngebäudes

1/5

| | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| Passnummer P.20170313.L-56.1.a.V | Nr. Aussteller IP/10317 | Erstellt am 13.03.2017 | Nachtrag Verbrauch 2021 2024 | Gültig bis 13.03.2027 |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|

Verbrauchsindex für Wärme



dieses Gebäude erreicht ...

54,5 kWh/(m²a)


der Vergleichswert liegt bei ...

134,2 kWh/(m²a)

Der Wert enthält den Energieverbrauch für:

- Heizen Trinkwarmwasser Kühlen Be-/Entfeuchten

Verbrauchsindex für Strom



dieses Gebäude erreicht ...

83,2 kWh/(m²a)

der Vergleichswert liegt bei ...

85,1 kWh/(m²a)

Der Wert enthält den Stromverbrauch für:

- Heizen Trinkwarmwasser Lüften Kühlen Beleuchten Be-/Entfeuchten Arbeitshilfen, EDV, ...

Bemerkungen zu sonstigen Energieverbrauchern und regenerativen Energien

Angaben zum Gebäude

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Gebäudebezeichnung | Mairie |
| Gebäudekategorie | Bürogebäude |
| Erstellungsanlass | Bewertung eines bestehenden Gebäudes |
| Adresse | place des Villes Jumelées 1 |
| PLZ-Ort/Stadt | L-5627 Mondorf-les-Bains |
| Baujahr Gebäude | 2012 |
| Energiebezugsfläche, A _n | 2 743 m² |
| davon mechanisch belüftet | 689 m² |
| davon gekühlt | 1 450 m² |



Aussteller

Eigentümer

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Cécile Guénée | |
| Goblet Lavandier & Ass. | Adm. communale de Mondorf-les-Bains |
| rue Jean-Pierre Sauvage 17 | place des Villes Jumelées 1 |
| L-2514 Luxembourg | L-5627 Mondorf-les-Bains |
| 43 66 76 1 | 23 60 55 1 |

Unterschrift Aussteller



Ort, Datum

Luxembourg, le 13/03/2017

Goblet Lavandier & Associés
Ingénieurs-Conseils S.A.
Génie technique