



# Energiepass


auf Basis des gemessenen Verbrauchs

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Nichtwohngebäudes

1/5

<b>Passnummer</b> P.20170313.L-56.1.a.V	<b>Nr. Aussteller</b> IP/10317	<b>Erstellt am</b> 13.03.2017	<b>Nachtrag Verbrauch</b> 2021 2024	<b>Gültig bis</b> 13.03.2027
--	-----------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------

## Verbrauchsindex für Wärme



dieses Gebäude erreicht ...

54,5 kWh/(m²a)


der Vergleichswert liegt bei ...

134,2 kWh/(m²a)

Der Wert enthält den Energieverbrauch für:

- Heizen  Trinkwarmwasser  Kühlen  Be-/Entfeuchten

## Verbrauchsindex für Strom



dieses Gebäude erreicht ...

83,2 kWh/(m²a)

der Vergleichswert liegt bei ...

85,1 kWh/(m²a)

Der Wert enthält den Stromverbrauch für:

- Heizen  Trinkwarmwasser  Lüften  Kühlen  Beleuchten  Be-/Entfeuchten  Arbeitshilfen, EDV, ...

## Bemerkungen zu sonstigen Energieverbrauchern und regenerativen Energien

### Angaben zum Gebäude

Gebäudebezeichnung	Mairie
Gebäudekategorie	Bürogebäude
Erstellungsanlass	Bewertung eines bestehenden Gebäudes
Adresse	place des Villes Jumelées 1
PLZ-Ort/Stadt	L-5627 Mondorf-les-Bains
Baujahr Gebäude	2012
Energiebezugsfläche, A <sub>n</sub>	2 743 m²
davon mechanisch belüftet	689 m²
davon gekühlt	1 450 m²



### Aussteller

### Eigentümer

Cécile Guénée	
Goblet Lavandier & Ass.	Adm. communale de Mondorf-les-Bains
rue Jean-Pierre Sauvage 17	place des Villes Jumelées 1
L-2514 Luxembourg	L-5627 Mondorf-les-Bains
43 66 76 1	23 60 55 1

Unterschrift Aussteller



Ort, Datum

Luxembourg, le 13/03/2017

**Goblet Lavandier & Associés**  
Ingénieurs-Conseils S.A.  
Génie technique